



ZNAK: 004/TS4.WTS/2022/TT-2

Ustroń, dnia 13.04.2022r.

GMINA STRUMIEŃ

ul. Rynek 4

43-246 Strumień

Dotyczy: **warunków technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej.**

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej informują, że istnieje możliwość odprowadzenia ścieków bytowo – socjalnych z **projektowanych 4 budynków jednorodzinnych** na działkach nr **705/23, 721/11, 721/8, 721/9, 721/12** położonych w **Zbytkowie** w rejonie ul. **Grabowej** na następujących warunkach:

1. Odprowadzenie ścieków sanitarnych wyłącznie bytowo – socjalnych może nastąpić przez wykonanie fragmentu **sieci kanalizacji sanitarnej, którą należy włączyć do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z rur min. Dz200mm PVC, z pominięciem osadników.**
2. Inne warunki: **Należy zaprojektować kanalizację sanitarną z rur PVC klasy „S” lite (SDR34/SN8) z nadrukiem wewnętrznym o średnicy min. Dz200mm. Na głównych kolektorach należy zaprojektować studnie kanalizacyjne o średnicy min. DN1000mm z elementów betonowych prefabrykowanych łączonych na uszczelki (w terenach obciążonym ruchem kołowym) lub studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych posiadające stosowne aprobaty i atesty. Na przyłączach należy zaprojektować studnie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 425mm. Włazy żeliwne oraz zwieńczenia studni kanalizacyjnych należy dostosować do przewidywanego ich obciążenia. Wszystkie elementy studni kanalizacyjnej winny pochodzić od jednego producenta i stanowić komplet. Kanalizację sanitarną należy zaprojektować na głębokości min. 1,20m. W przypadku zaprojektowania kanalizacji powyżej tej głębokości należy przewidzieć docieplenie kanału. W przypadku zaprojektowania ciśnieniowego układu kanalizacji sanitarnej należy postępować zgodnie z wytycznymi do projektowania pompowni ścieków (załącznik nr 1). Projektowaną pompownię ścieków należy zlokalizować na odrębnie wydzielonej działce, w miejscu ogólnodostępnym z możliwością bezpośredniego dojazdu z drogi publicznej lub wewnętrznej drogi osiedlowej z zapewnieniem całodobowego dojazdu dla służb eksploatacyjnych. Lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz projektowaną pompownią ścieków należy uzgodnić odrębnym wnioskiem z WZC Sp. z o.o. w Ustroniu.**
3. Projekt budowlany (w części: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany i projekt techniczny) sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać i uzgodnić zgodnie z „Wytycznymi do opracowywania projektów budowlano-wykonawczych sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych” umieszczonymi na stronie internetowej (www.wzc.com.pl)
4. Sieć kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana na koszt Inwestora, przez uprawnionego instalatora na podstawie uzgodnionego z W.Z.C. Sp. z o.o. w Ustroniu projektu budowlanego (w części: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany i projekt techniczny).
5. Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej należy stosować materiały zgodnie z „Wytycznymi technicznymi do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” umieszczonymi na stronie internetowej (www.wzc.com.pl)
6. Rozpoczęcie inwestycji należy poprzedzić zawarciem umowy o nadzór nad budową przedmiotowej kanalizacji pomiędzy Inwestorem a WZC Sp. z o.o. w Ustroniu
7. Nadzór nad budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami prowadzony będzie na zlecenie Inwestora po zawarciu stosownej umowy

ADRES: ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń

TELEFONY:
SEKRETARIAT
+48 33 854 35 70

CENTRALA
+48 33 854 22 44

E-MAIL:
wzc@wzc.com.pl

WWW:
www.wzc.com.pl

KRS: 0000091989
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy
REGON: 070473920
NIP: 548-10-04-266

KONTO: ING BANK SŁĄSKI S.A. CBK Bielsko-Biała
nr: 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222
KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
na dzień 18.02.2022 r. wynosi 110.312.000,00 zł

8. Nadzór techniczny, oraz odbiór techniczny wykona w imieniu W.Z.C. Sp. z o.o. w Ustroniu - Rejon Sieci w Strumieniu (adres: 43-246 Strumień, ul. Pszczyńska 1, tel.: 33 857 01 58).
9. Do odbioru należy przedłożyć:
- protokół odbioru prób szczelności,
 - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz ze szkicem połowym (pomiar wykonać przed zasypaniem przewodu)
 - w wersji papierowej z klauzulą WODG w Cieszynie,
 - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji elektronicznej – pliki .shp, .dxf, .gml
 - plik współrzędnych pomiaru w formacie .txt, kolejność kolumn: lp, opis, x, y, h.
 - pisemne oświadczenia wszystkich właścicieli działek/użytkowników gruntu na których będą prowadzone prace o uporządkowaniu terenu i odbiorze terenu po wykonaniu inwestycji
 - stosowne certyfikaty deklaracje zgodności i aprobaty techniczne wynikające z art. 10 ustawy prawo budowlane (PZH, UDT, Aprobata Techniczna Cobriti Instal) dla zastosowanych materiałów
 - karty studni kanalizacji sanitarnej
 - wykaz osób podłączonych do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z podpisanymi umowami o odprowadzenie ścieków.
10. Odprowadzenie ścieków może nastąpić dopiero po:
- dokonaniu odbioru i zalegalizowaniu przyłącza,
 - podpisaniu umowy o odprowadzaniu ścieków.
11. W przypadku korzystania z wody pitnej z ujęcia własnego, Inwestor winien na koszt własny przygotować instalację pod zabudowę wodomierza DN15mm firmy Diehl Metering. Po sprawdzeniu poprawności wykonania wężła wodomierzowego Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. montują na koszt własny wodomierz wraz z nakładką do zdalnego odczytu. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu odpowiadają za utrzymanie ww. wodomierza w dacie ważności cechy legalizacyjnej zapewniając jego wymianę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych z dnia 17.05.2017r. Właściciel nieruchomości odpowiada za szkody powstałe na zamontowanym przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. wodomierzu.
12. Po dokonaniu odbioru i zalegalizowaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami odcinek od pierwszej studzienki kanalizacyjnej przy budynku do sieci kanalizacyjnej pozostaje własnością Inwestora, który eksploatuje WZC Sp. z o.o. w Ustroniu. Natomiast odcinek od budynku do pierwszej studzienki przy budynku stanowi wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej będącą własnością i w eksploatacji właściciela nieruchomości.
13. Do obowiązków właścicieli nieruchomości przyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej należy:
- bieżące czyszczenie, usuwanie awarii i uszkodzeń przyłącza kanalizacyjnego
 - zabezpieczenie przed uszkodzeniem i rozmrożeniem instalacji kanalizacyjnej
 - usuwanie zwałów ziemi i śniegu ograniczających dostęp do armatury kanalizacyjnej.
14. Szkody wynikłe z w/w zaniedbań, będą usuwane na koszt właściciela posesji.
15. Zabrania się odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.
Kanalizację deszczową administrują właściwe Gminy.
Wydane warunki techniczne są ważne 2 lata.

Dziękuję
mgr inż. Piotr Kasprzyca

Osoba do kontaktu: JANECKI Michał tel.: 33 854 22 44 wew.: 928, e-mail:

wzc@wzc.com.pl

Otrzymują: 1x adresat + załącznik j.w.

1x DT a/a